



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

«Центр развития ребёнка – детский сад № 43»

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гамидова 48 «А». Тел: 62-61-42

РД г. Махачкала, пр. Гамидова 48а

Тел: 8(8722)62-61-42

**Инспектору отделения
ГПН ОНДиПР №1
По г. Махачкала
УНДиПР ГУ МЧС России по РД
Магомедгерееву А.М**

По существу плановой проверки «О пожарной безопасности», проведенной в отношении МБДОУ «Детский сад №43» , сообщаем следующее:

Выявленные нарушения устранены частично:

По п.2 проведена огнезащитная обработка чердачных помещений с оформлением соответствующего акта в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

По п.5 выведены указатели к месту расположения пожарного гидранта с четким изображением цифры, указывающей расстояние до водоисточника.

По п.14 разработан обновленный план эвакуации, отвечающий всем последним требованиям, расположенный на каждом этаже каждого корпуса здания.

По п.16 заменены наружные двустворчатые двери (эвакуационные выходы), обеспечивающие полный свободный доступ изнутри и снаружи.

По пункту 18 обращались в ГО ЧС с письмом с целью включения нашего сада в программу финансирования на установку автоматической пожарной сигнализации на 2017-2019гг

МБДОУ «ЦРР – ДС № 43» проведены следующие работы по устранению предписаний СаНпиНа от 01.03.18:

По п.4 составлено двухнедельное примерное меню с учетом физиологических потребностей детей .

По п.9 обеспечили медкабинет емкостями с рабочими растворами для дезинфицирующих средств.

По п.13 Установлены мусорные контейнерные бачки с плотно закрывающимися крышками.

По п.14 представлен договор на вывоз ТБО с актами выполненных работ.

По п.15 представлен договор и акты выполненных работ по дезинсекции , дезинфекции и дератизации.

По п.16 и п.17 соблюдается дезинфицирующий режим в пищеблоке



Заведующая МБДОУ «ЦРР-ДС №43»

Курбанова Ш.А