



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА
367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98, факс.55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98, факс.55-15-87
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 222/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 43» (МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 43»)

Заведующая Курбанова Шахризат Абдуллаевна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 222 от 13 июня 2019 г. главного государственного инспектора по Советскому району г. Махачкалы по пожарному надзору Алдерова И.С., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 24 июня 2019 г. по 17 июля 2019 г. проведена плановая / выездная проверка Инспектором ОНД и ПР №1 по Советскому району г. Махачкалы ГУ МЧС России по РД Ибрагимовым Ш.В., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 43» (МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 43») , расположенном (-ых) по адресу: г.Махачкала, пр-кт. Гамидова 48 «а», совместно с И.О. Заведующей Сруджалиевой Э.Р.,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическая пожарная сигнализация установленная в здании детского сада находится в не исправном состоянии. Руководителю организации организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, с оформлением соответствующего акта проверки, а также представить исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию (рабочий проект).	Постановление правительства РФ № 390: п. 61	01.05.2020	
2	В здании детского сада, в групповых ячейках, где имеются вторые эвакуационные выходы при числе эва-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-	01.05.2020	

	куирующихся более 15 чел. установлено, что эвакуационные выходы с размерами менее 1,2м.	жарной безопасности» ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.16		
3	Руководителю организации обеспечить на путях эвакуации эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 43	01.05.2020	
4	На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, не допускать к работе. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 3	01.05.2020	
5	На объекте защиты руководителю организации организовать в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 24	01.05.2020	
6	В здании детского сада светильники не эксплуатировать со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, а также не допускать эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	01.05.2020	
7	Лестничные клетки здания должны быть отделены от поэтажных коридоров самозакрывающимися дверьми с уплотнениями в притворах	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 1.13130.2009 п.4.2.7	01.05.2020	
8	В помещении кухни установить углекислотные огнетушители.	Постановление правительства РФ № 390: п. 472	01.05.2020	
9	На объекте защиты руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих	Постановление правительства РФ № 390 : п. 50	01.05.2020	

	отходов с составлением соответствующего акта.			
10	В здании детского сада полы на путях эвакуации в коридоре отделаны материалом с неизвестными пожарно-техническими показателями (представить сертификат).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 144 таб.28	01.05.2020	
11	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов (весной и осенью)	Правила противопожарного режима в РФ: п. 55	01.05.2020	
12	На объекте защиты руководителю организации представить акт испытаний состояний ограждений на крышах (не реже 1 раз в 5 лет)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 24	01.05.2020	
13	Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 4; СП 1.13130.2009 : п. 4.3.3	01.05.2020	
14	Ширина эвакуационных выходов с групповых ячеек (группы: логопеда, средняя "В", 1-я младшая) должна быть не менее 1,2м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89; СНиП 21-01-97* п. 6.16;	01.05.2020	
15	Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.13	01.05.2020	
16	В здании сада, на путях эвакуации, проемы ведущие к лестничным клеткам сужены посредством отделки строительными материалами, что возможно создаст угрозу при эвакуации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, ст. 80; СНиП 21.01.97 п. 6.27	01.05.2020	
17	Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. (группы: старшая "А и Б", 2-я младшая "А и Б", подготовительная "Б", 2-я младшая группа "А", средняя группа "А")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89; СНиП 21-01-97* п. 6.12; СП 1.13130.2009 п. 5.2.12;	01.05.2020	
18	Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой	Правила противопожарного режима в РФ : п. 475	01.05.2020	

	пломбой.			
19	Руководителю организации обеспечить наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	01.05.2020	
20	На объекте защиты огнетушители расположить на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 480	01.05.2020	
21	На объекте защиты с массовым пребыванием людей (на путях эвакуации) надежно к полу закрепить ковры (ковровые дорожки, другие покрытия полов).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 39	01.05.2020	
22	На установленные на объекте защиты огнетушители представить паспорта и нанести порядковые номера.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 475	01.05.2020	
23	На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) вести запись в специальном журнале произвольной формы.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 478	01.05.2020	
24	Отсутствует подъезд пожарных автомобилей по всему периметру здания детского сада. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4; СП 4.13130.2013 : 8.1	01.05.2020	
25	На объекте с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводить не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	Постановление правительства РФ № 390: п.12	01.05.2020	
26	В здании детского сада пульт управления автоматической пожарной сигнализации установлен в коридоре цокольного этажа. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, следует устанавливать в поме-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4; СП 5.13130.2009 п. 13.14;	01.05.2020	

	<p>щении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.</p>			
27	<p>На объекте защиты руководителю организации обеспечить на дверях помещений производственного назначения (складского назначения, наружных установок) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>Постановление правительства РФ № 390 : п. 20</p>	01.05.2020	
28	<p>На объекте защиты, на наружных открытых лестницах 3-го типа частично с одной стороны предусмотреть ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4; СП 1.13130.2009 п.4.3.4;</p>	01.05.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Инспектор ОНД и ПР №1 по Советскому району г.
Махачкалы ГУ МЧС России по РД
Ибрагимов Ш.В.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

И.О. Заведующей
Оруджалиева Элина Рафаэлевна

✓

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____